


Отчет об исполнении предписаний за 2024 год:

Период проведения проверки	Наименование органа осуществившего проверку	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам
14.10.2021-27.10.2021	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области	Проверка в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)	<p>Предписание об устранении нарушений № 2702, 2702/1 от 27.10.2021:</p> <p>Стены и потолки помещений с дефектами и повреждениями, следами протеканий, имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих средств; отслоившаяся кафельная плитка на стенах; полы в варочном цехе, складского помещения имеют дефекты и повреждения; для стирки белья не выделено отдельное помещение, разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранятся вместе, не отобраны суточные пробы приготовленной продукции. В учебных помещениях № 301-303, 202, 203 используются скамейки вместо стульев, покрытие столов и стульев имеют дефекты и повреждения, стены и потолки с дефектами и повреждениями, следами протеканий, спортивные залы с раздевалками и на потолках и стенах трещины, в мастерских полы с отслоившейся плиткой, выбоинами, конструкция окон не обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года, отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в спортивных залах.</p>	Нарушения устранены частично (срок устранения всех нарушений по предписаниями 31.12.2025)

Директор



В.В. Дронь